



FORNITURA DI N. 12.000 CONTATORI PER ACQUA FREDDA  
**CAPITOLATO D'ONERI**  
2015

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Ing. Eduardo Di Gennaro



## **Art. 1**

### **Oggetto del Capitolato**

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di n. 12.000 contatori DN mm. 145/110 - (1/2"), per acqua fredda, a turbina, a getto multiplo, a rulli protetti classe MID q3/q1 160, a lettura diretta con almeno 5 rulli numeratori e con la lettura massima di mc. 99.999, pressione di servizio 16 bar, predisposti per la tele lettura , dei quali:

n. 10.000 contatori di lunghezza mm. 145

n. 2.000 contatori di lunghezza mm 110

Tutti aventi le caratteristiche tecniche e metrologiche di seguito evidenziate.

Le quantità sopra indicate potranno variare del 20% in più o in meno senza che la ditta aggiudicataria, possa in caso di riduzione della fornitura, richiedere corrispettivi per mancato utile e in caso di incremento della fornitura alcuna maggiorazione dei prezzi unitari offerti.

## **Art. 2**

### **Brevetti**

La ditta fornitrice assume piena responsabilità dell'impiego di materiali, procedimenti e dispositivi coperti da brevetti, sollevando Alto Calore Servizi S.p.A. da qualsiasi responsabilità che possa derivare da parte di terzi al riguardo.

## **Art. 3**

### **Certificazioni e omologazioni**

La ditta costruttrice dovrà essere dotata di certificazione del sistema di qualità ISO 9001 e ISO 14001 rilasciata da ente accreditato SINCERT (o da altro ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento con il SINCERT in ambito EA/IAF) e deve essere mantenuta per tutta la durata della fornitura.

I Contatori approvati secondo la Direttiva CE 75/33 dovranno corrispondere, come caratteristiche idrauliche e metrologiche alla classe "C" della direttiva CEE n° 75/33 recepita



dal D.P.R. n° 854 del 23.08.82; al riguardo si precisa che i contatori dovranno recare il contrassegno CEE sul quadrante relativo.

I Contatori approvati secondo MID con R pari a 160, dovranno corrispondere, come caratteristiche idrauliche e metrologiche a quanto riportato nella direttiva 2004/22/CE del 31.03.2004 (MID) e nella UNI EN 14154 e dovranno essere soggetti alla legalizzazione e alla verifica di conformità così come previsto dalla direttiva medesima (allegato MI-001 alla MID).

Nell'ambito delle valutazioni sulle caratteristiche tecniche saranno prese in considerazione ulteriori certificazioni e omologazioni, per contatore per acqua potabile, idonee ad attestare profili di sicurezza e precisione. Tali certificazioni saranno elemento preferenziale a parità di offerta.

#### **Art. 4 Consegna**

La società provvederà agli ordinativi, secondo le esigenze gestionali, per un numero minimo di contatori pari a n. 2000 che la ditta aggiudicataria provvederà a consegnare di volta in volta, franco destinazione.

All'atto della consegna di ogni singolo ordine, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare un file con l'elenco delle matricole ed i risultati della verifica prima.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna degli apparecchi entro 25 giorni dall'ordine;

Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla scadenza prefissata, verrà applicata una penale pari allo 0,1% dell'ammontare dell'netto contrattuale.

Al sedicesimo giorno di ritardata consegna "Alto Calore Servizi S.p.A." si riserva la facoltà di ritenere annullata l'ordinazione, facendo salva ogni rivalsa per danni.

Nel calcolo del tempo non sarà tenuto conto dei periodi che eventualmente risultassero assorbiti da causa di forza maggiore, documentata da idonea e probatoria certificazione.



## **Art. 5** **Periodo di garanzia**

Il periodo di garanzia sia dei contatori forniti, sia delle eventuali parti di ricambio eventualmente acquistate contestualmente, dovrà avere la durata di cinque anni a decorrere dalla data di spedizione.

Qualora entro il detto periodo si manifestassero negli apparecchi difetti di qualsiasi genere, la ditta fornitrice è obbligata ad effettuare la sostituzione gratuita degli stessi, a semplice richiesta di Alto Calore Servizi S.p.A., entro un mese dalla relativa spedizione senza alcun rimborso né per materiali, né per mano d'opera.

## **Art. 6** **Collaudo**

Alto Calore Servizi spa si riserva di sottoporre a collaudo direttamente presso il fornitore, a seguito di preventiva comunicazione ad Alto Calore della data di produzione e messa in prova degli apparecchi. Tale collaudo, in particolare, verificherà la rispondenza dei requisiti di funzionamento nonché delle caratteristiche costruttive dei misuratori alle prescrizioni delle presenti specifiche e verrà effettuato per ogni lotto di apparecchi consegnati.

Qualora in fase di fornitura dovessero essere consegnati contatori con caratteristiche tecniche e metrologiche difformi da quelle previste, l'Alto Calore si riserverà di revocare la commessa.

La Ditta fornitrice dovrà pertanto essere attrezzata in modo da poter effettuare le eventuali attività di collaudo previste. In particolare è richiesto il possesso di un Banco prova per la verifica funzionamento dei contatori forniti, completo della strumentazione necessaria al corretto funzionamento, il tutto accompagnato da certificati di taratura validi e riferibili.

## **Art. 7** **Pagamenti**

La ditta fornitrice, unicamente all'offerta dell'importo complessivo della fornitura, dovrà indicare anche il prezzo unitario dei contatori.



Il pagamento dei contatori acquistati avverrà entro 60 giorni DFFM (data fattura fine mese)

## **Art. 8** **Caratteristiche tecniche**

Le caratteristiche costruttive dei contatori da fornire, nel rispetto dei requisiti specifici di cui all'allegato MI-001 della direttiva 2004/22/CE, dovranno essere le seguenti:

- a. calibro mm 15/145 MID R 160 —
- b. lunghezza mm. 145 e mm. 110
- c. lettura diretta su rulli numeratori con non meno di 5 cifre scattanti fino a una lettura massima di 99.999 mc.
- d. temperatura massima acqua 30/50° C
- e. pressione di esercizio - 16 bar
- f. pressione di prova 20 bar.
- g. L'orologeria dovrà essere dotata di predisposizione per tele lettura di tipo amagnetico (è esclusa la predisposizione tipo contatto Reed) con possibilità di applicazione in campo di moduli di lettura automatica (emettitore di impulsi, radio frequenza, protocollo Mbus) senza smontaggio dei contatori o manipolazione dei sigilli di verifica prima. Il peso d'impulso del contatore potrà essere scelto all'atto dell'applicazione del modulo emettitore tra i seguenti valori: 1,10,25 litri/impulso. Deve inoltre assicurare il riconoscimento della direzione del flusso dell'acqua e contabilizzare l'eventuale flusso inverso, ottenendo quindi il perfetto allineamento tra il totalizzatore del contatore ed il totalizzatore remoto.
- h. Vetro di chiusura: ricavato da lastre e molato e temprato, oppure in plexiglass, a facce perfettamente piane, lisce e parallele, perfettamente trasparente ed incolore, di spessore idoneo al calibro del contatore.
- i. Coperchio: in ottone o plastica, recante in rilievo o incisa la seguente iscrizione: ALTO CALORE SERVIZI SPA
- j. La matricola del contatore, riportata sulla calotta, dovrà avere le seguenti dimensioni minime per ciascuna cifra: mm. 4 larghezza; mm. 5 altezza e mm. 0.5 profondità, inoltre



- dovrà essere stampata anche sul quadrante sia in chiaro che tramite codice a barre.
- m. Lettura a 5/8 rulli.
  - n. Segnalazione minima litri 0,05/0,1
  - o. Filtro: preferibilmente in materiale plastico posto all'ingresso, con fori di diametro compreso fra mm. 1,5 e 2
  - p. **Ingranaggi** : preferibilmente in materiale plastico di adeguata resistenza.
  - q. **Turbina** : preferibilmente in materiale plastico anidro.
  - r. **Albero** della turbina e pignone in acciaio oppure in materiale plastico di adeguata resistenza in pezzi separati o monoblocco. Montaggio sulla turbina mediante filettatura o a pressione.
  - s. **Distributore** di forma cilindrica facilmente estraibile, in materiale plastico
  - t. **Contropunta** (perno di fondo) preferibilmente in acciaio inox oppure in materiale plastico antiusura montato sul distributore a pressione oppure mediante filettatura e bloccata con controdamo esterno.
  - u. **Bocchettoni** di attacco compresi nella fornitura.
  - v. **Sigillatura**: Gli apparecchi dovranno essere forniti di fori per l'applicazione di legature piombate onde impedire la manomissione del contatore e del dispositivo di regolazione nonché l'asportazione e l'inversione sulle condotte.
  - w. **Requisiti di funzionamento** :conformi alle tabelle pubblicate dalla ditta costruttrice.
  - x. **Materiali**: Tutti i materiali dovranno essere di prima qualità e scelti con moderni criteri di adeguatezza per le loro caratteristiche meccaniche, di resistenza e di durata, nonché di inalterabilità.
  - y. I Contatori dovranno inoltre essere forniti di attestato di conformità al Decreto 6 aprile 2004, n. 174 Ministero della Salute. "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano" e corredati da opportuna etichettatura o stampigliatura o marcatura attestante la conformità a tale norma
  - z. In particolare i materiali plastici utilizzati dovranno, specificamente, avere le seguenti



caratteristiche:

- *anigroscopicità (assorbimento dell'acqua praticamente insignificante anche per immersione a tempo indeterminato) espressa secondo le norme UNI vigenti;*
- *parti in materiale plastico ed in gomma dei contatori dovranno, essere conformi alla circolare n. 102 del 2/12/78 del Ministero della Sanità concernente la "Disciplina igienica della materia plastica e gomme per tubazioni ed accessori destinati a venire a contatto con acqua potabile o da potabilizzare".*

*Al fine di evitare perdite dal misuratore in caso di ritorno dell'acqua calda, la guarnizione della testata dovrà essere resistente alle alte temperature*

La ditta fornitrice all'atto della consegna dei materiali dovrà far pervenire a Alto Calore Servizi S.p.A. apposita documentazione di conformità dei materiali impiegati alle norme ed alle prescrizioni sopra specificate.

Nella dichiarazione stessa dovrà essere indicata la data di fabbricazione, il riferimento della numerazione degli aggregati forniti nonché la specifica dei pezzi soggetti alla predetta disciplina ed in particolare:

- *inalterabilità fino ad una temperatura di almeno 30° C.;*
- *caratteristiche meccaniche (carico di rottura e compressione trazione e flessione) secondo norme UNI vigenti;*

### **Art. 9**

#### **Modalità di imballo e consegna**

I contatori dovranno essere consegnati imballati in scatole singole riportanti all'esterno i dati caratteristici del contenuto quali:

- Modello
- Calibro
- Temperatura di funzionamento
- Numero di matricola del contatore contenuto

Il contatore dovrà inoltre essere corredato di un set di raccordi formato da:

- 2 dadi con aletta per la piombatura;



-2 cannotti filettati con bordino di estremità da alloggiare nell'incavo realizzato agli imbocchi della cassa;

-2 guarnizioni di gomma.

### **Art. 10** **Oneri dell'appaltatore**

La Ditta fornitrice avrà l'obbligo di recepire procedure/istruzioni dell'ACS S.p.A. per l'esecuzione delle attività oggetto di appalto.

La Ditta fornitrice sarà reperibile per eventuali comunicazioni e/o emergenze ai recapiti telefonici e presso la sede Legale indicati al momento della stipula del contratto.

### **Art. 11** **Criteri per l'aggiudicazione**

L'affidamento della fornitura avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'uopo verranno valutate da opportuna commissione:

- Il valore tecnico (max punti 45), il cui punteggio sarà attribuito in base alla qualità dei materiali impiegati dettagliatamente specificati nella offerta formulata, ed i meccanismi di funzionamento di cui sono dotati i rotori del misuratore;
- Il valore temporale (max punti 15), il cui punteggio sarà attribuito in base alla riduzione dei tempi di consegna rispetto alla data indicata dall'amministrazione;
- Il valore economico (max punti 40) il cui punteggio sarà attribuito in base al prezzo dell'offerta del contatore che verrà commissionato rispetto al prezzo base fissato dall'amministrazione.

In ogni caso si farà riferimento alle specifiche del disciplinare di gara.

### **Art. 12** **Certificazione tecnica**

ACS Spa, al termine delle operazioni di gara e prima dell'aggiudicazione definitiva della fornitura, chiederà alla ditta prima classificata, la presentazione di apposita campionatura per ogni tipologia di contatori offerti e relativa certificazione tecnica di collaudo rilasciata



dall'ufficio tecnico utenze (geom. Peluso Renato), entro e non oltre i termini indicati nella richiesta stessa.

Nell'ipotesi in cui anche uno solo dei contatori di campionatura presentati, non corrisponda alle specifiche tecniche richieste dal capitolato, la ditta interessata sarà esclusa dalla graduatoria di gara.

Nel caso in cui si dovesse verificare la esclusione della prima classificata, si procederà alla richiesta di presentazione della campionatura alla ditta seconda classificata.

La commissione sarà indicata dall'amministrazione aziendale dopo che saranno pervenute le offerte.

AVELLINO LI' 30/06/2015

**IL DIRETTORE GENERALE**

Ing. Eduardo Di Gennaro