

## Alto Calore Servizi SpA

Corso Europa 41, Avellino



### Oggetto

**Problematiche fuori servizio della Cabina in M.T. - Impianto di Sollevamento in Cerreta di Sant'Agata dei Goti (Bn) - Gesesa Spa - Intervento di "somma urgenza", come da Verbale del 25.01.2023 cig. 96598139DB**

| L'Amministratore Unico

**Visto** il D. Lgs. n. 50/2016;

**Vista** la Determina n. 228 del 10.06.2021 per l'utilizzazione della Piattaforma per Gare Telematiche "Traspare" della Società L&G Solution Srl;

**Visto** il Regolamento, approvato dalla Società, per la tenuta dell'Albo delle Imprese di fiducia per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 approvato con la Determina n. 265 del 05.07.2021;

**Visto** l'art. 3 della L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Visto** il D. Lgs. n. 50/2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, gas, energia". Ed in particolare:

l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza;

l'art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;

l'art. 33 inerente i controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

l'art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;

l'art. 36 sui contratti sotto soglia;

### Premesso che:

- in data 22.01.2023 (domenica) è pervenuta la comunicazione dell'Agente Tecnico di Zona - Mario Parrella - di un disservizio all'Impianto di cui in oggetto (segnalazione pervenuta dalla Gesesa Spa);
- sempre il 22.01.2023 (alle ore 9:15) la scrivente Area Energia ha effettuato un intervento urgente "in reperibilità", ove si è constatata la mancanza di una fase "in arrivo" alla nostra Utenza per un guasto Enel sulla cabina in M.T. che rendeva impossibile qualsiasi operazione di ripristino;
- in data 23.01.2023 (alle ore 12:00) l'Enel ha comunicato l'avvenuta riparazione che aveva generato tale problematica all'Impianto in questione;
- in data 24.01.2023 - per le vie brevi - l'Enel ha comunicato che stava procedendo alla sostituzione di alcune celle, in quanto l'intervento da loro effettuato in data 23.01.2023 - da loro ritenuto "risolutivo" - si era ripetuto anche su un'altra "fase";
- in data 24.01.2023 - a mezzo mail PEC - l'Area Energia ha chiesto ad Enel un intervento urgente di disalimentazione e messa in sicurezza immediata della predetta Cabina;
- in data 24.01.2023 l'Area Energia ha effettuato un intervento ordinario presso il citato Impianto per una opportuna ispezione della Cabina di nostra proprietà;
- da detta ispezione si è constatato che l'interruttore della Cabina stessa risultava danneggiato su due poli delle colonne in esafloruro, compromettendo le testate dei terminali dei cavi di collegamento;

- in data 24.01.2023 - con mail PEC delle ore 12:50 - la Gesesa Spa ha comunicato la possibilità di alimentare temporaneamente il nostro Impianto con una linea derivata dalla loro fornitura in B.T., a servizio di un loro Pozzo;
- il Responsabile Area Energia della Società - considerata la ridotta potenza disponibile - non riteneva risolutiva tale soluzione, che non avrebbe permesso il funzionamento in simultanea del Pozzo e della Centrale;
- in data 25.01 - con nota prot. n. 2248 a firma congiunta dell'Amministratore Unico e del Direttore Tecnico - si autorizzava la competente Area Energia ad effettuare i lavori con l'iter amministrativo della "somma urgenza", visto il Verbale redatto in pari data ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016;
- in data 25.01.2023 sono state contattate varie Ditte onde richiedere la disponibilità relativa alla richiamata fornitura ed ai conseguenti lavori;
- solo la Natale Impianti Srl - con sede alla Via Nazario Sauro 34 in S. Egidio del M. Albino (Sa) - P. Iva : 04507260653 - in pari data e tramite mail PEC ha dichiarato la sua disponibilità immediata per quanto richiesto: la fornitura e la posa in opera dell'interruttore normalizzato in M.T ed il rifacimento dei terminali dei cavi di collegamento con la sostituzione degli stessi;
- in data 26.01.2023 si è dato corso all'intervento di "somma urgenza" per il ripristino funzionale di detta Cabina come su descritto;
- in data 30.01.2023 la Natale Impianti Srl ("a consuntivo") comunicava a mezzo e-mail la chiusura dei lavori ed il conseguente costo come stabilito in fase di accordo iniziale;
- il costo per tali forniture e lavorazioni - ritenuto congruo dalla Società - era di € 23.000,00 oltre Iva split payment (mail del 30.01.2023 - ore 17:11) come su dettagliato;

**Considerato** quanto stabilito dall'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in tema di somma urgenza;

**Preso atto** della necessità e della urgenza di procedere alla fornitura e relativi lavori de quo;

---

## Determina

---

1. **Ritenere** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Affidare** gli interventi di cui in oggetto - "in somma urgenza" e come dettagliato in premessa - alla Natale Impianti Srl - con sede alla Via Nazario Sauro 34 in S. Egidio del M. Albino (Sa) - P. Iva : 04507260653;
3. **Autorizzare** - per quanto sopra - la spesa di € 23.000,00 oltre Iva split payment;
4. **Dare atto che** l'affidamento e la esecuzione degli stessi sono avvenuti nel rispetto delle norme sulla "trasparenza degli atti e delle procedure amministrative" e di quella relativa alla "Tracciabilità Finanziaria";
5. **Conferire incarico** di Responsabile Unico del Procedimento al F.Q. Francesco Bardesiato;
6. **Dare mandato** contestuale alle Aree Amministrativa, Contabilità ed Energia di porre in essere - ognuna per le proprie competenze - i provvedimenti consequenziali per l'esecuzione del presente provvedimento, tra cui l'assegnazione del relativo CIG.

---

## Trasparenza e Trascrizione

---

La Determina sarà pubblicata con inserzione sul sito istituzionale della Società (<https://www.altocalore.it>), sezione "Amministrazione trasparente".

La Determina è trascritta nel "Libro dei Verbali Determine dell'Amministratore Unico" come "Determina n. 020/2023".

L'Amministratore Unico  
Dott. Michelangelo Ciarcia