

Alto Calore Servizi s.p.A.



Sede in Avellino: Corso Europa, 41
Capitale Sociale € 27.158.783,00 (i.v.)
Partita IVA- Codice Fiscale: n° 00080810641
Tel. 0825-7941 – fax 0825-31105- <http://www.altocalore.it>



Prot.

Avellino

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

**DIFFIDE RICEVUTE A MEZZO PEC - E-DISTRIBUZIONE E
PREFETTURA DI AVELLINO - LAVORI di Manutenzione Cabina di
Trasformazione in M.T. - presso l'Impianto di Sollevamento di ACS S.p.A. in
Caste Baronica - (AV).**

(Art. 140 del D.Lgs. 36/2023)

Il presente Verbale viene redatto dal sottoscritto Responsabile Area Energia, per Ind. Francesco Bardesiato, al fine di esporre i fatti che hanno motivato l'adozione della Procedura di **Somma Urgenza** avviata in data **27.07.2023**, avendo constatato l'emergenza e l'indifferibilità di porre risoluzione alla problematica riferita alle **Diffide** ricevute a mezzo PEC, **rispettivamente da E-Distribuzione e poi dalla Prefettura di Avellino**, le quali, intimavano ad ACS S.p.A. quanto di seguito: “al fine di garantire la sicurezza degli Impianti e la continuità del servizio di fornitura – occorre provvedere con urgenza agli interventi necessari presso la **Cabina di Trasformazione in M.T l'Impianto di Sollevamento di ACS S.p.A. in Caste Baronica - (AV)**.”

In virtù di tali ricevute diffide, questa Area, in maniera celere, si è prontamente recata sul sito interessato per le opportune verifiche del caso, anche per approfondire circa l'anomalia di basso isolamento, citata nella diffida di E-Distribuzione, la quale, ha assunto valori preoccupanti soprattutto sotto il profilo “sicurezza” – ed anche in considerazione delle trasudazioni di olio dei due trasformatori funzionanti e con il terzo fuori servizio.

Tale condizione tecnica critica, espone ACS S.p.A., a poter incorrere in una interruzione di Pubblico Servizio, in caso di guasto a terra.

In considerazione di quanto appena chiarito, si ritiene che la Procedura Amministrativa più “immediata” da adottare, nel caso di specie, atto alla risoluzione delle urgenti problematiche appurate, sia l’Affidamento Diretto – (Somma Urgenza) – D.Lgs 36/2023 – art. 140.

Pertanto, alla luce di tutto quanto chiarito e rappresentato in epigrafe, e in ossequio a quanto richiesto dall’A.U. di ACS S.p.A. con nota del 24.07.2023 prot. int. 017603 I la quale invitava l’area Energia, per mezzo del F.Q. Per. Industriale Francesco Bardesiato di “adoperarsi al fine di adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari con la dovuta celerità imposta dal caso per la definitiva risoluzione di detta problematica”.

AREA ENERGIA

e-mail: rita.pellegrino@altocalore.it – tel.0825/794541

Vista l'urgenza a procedere, la competente Area Energia, ha prontamente contattato per le vie brevi la Ditta **Natale Impianti S.R.L.** - con sede in Via Nazario Sauro, 34 – Sant'Egidio del Monte Albino – (SA) – P.IVA IT 04507260653 - la quale, si è resa subito disponibile ad effettuare giusto sopralluogo presso l'Impianto di Castel Baronia. La Ditta **Natale Impianti S.R.L.**, è stata interpellata in base a lavori già effettuati in passato, inerenti la materia trattata – (Cabine di Trasformazione in M.T.). La citata Ditta, risulta essere altresì strutturata in modo da poter rilasciare l'essenziale Certificato di Adeguatezza Cabine in M.T., tramite idoneo Certificatore Professionista. Del che è Verbale, Letto, Firmato e Sottoscritto.

Mercogliano, 27.07.2023

Il Responsabile Area Energia
F.Q. Per. Ind. Francesco Bardesiato

L'Impresa
NATALE IMPIANTI S.R.L.