

COMUNI INTERESSATI:

ARIANO IRPINO
GROTTAMINARDA
BONITO
VILLANOVA DEL BATTISTA
MIRABELLA ECLANO
PADULI
PESCO SANNITA
CAMPOLATTARO
SANT'ANGELO ALL'ESCA
GESUALDO
LUOGOSANO

LIONI
PATERNOPOLI
MELITO IRPINO
SAVIGNANO IRPINO
STURNO
S. ARCANGELO TRIMONTE
PAGO VEIANO
FRAGNETO MONFORTE
TAURASI
VILLAMAINA

CASTELFRANCI
APICE
MONTECALVO IRPINO
GRECI
FLUMERI
PIETRELCINA
REINO
CASALDUNI
TORELLA DEI LOMBARDI
FONTANAROSA

Segnalazione Guasti



Segnalazione a cura
del Servizio Esercizio

Si comunica che, causa rottura della condotta adduttrice del diametro di 800mm in agro di Castelfranci, l'erogazione idrica a servizio dei Comuni elencati è sospesa. I lavori sono in corso, pertanto si potrebbero verificare disfunzioni all'erogazione idrica nella giornata odierna, in virtù della durata dell'intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista nella giornata di domani.



ALTO CALORE SERVIZI SpA

Corso Europa, 41 - 83100 Avellino
tel. 08257941 - fax 082531105
www.altocalore.it

© Servizio Energia & Digitalizzazione