

ALTO CALORE SERVIZI S.p.A
AVELLINO


FORNITURA DI ACIDO PERACETICO
PRESSO IL DEPURATORE DI AVELLINO

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Giancarlo Prezioso)



Il Dirigente Coordinatore
(Ing. Paolo Esposito)



MR Prezioso
04/11/08

ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.

AVELLINO

Art. 1) Oggetto della fornitura

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di:

- a) Kg 45.000 (quarantacinquemila) di Acido Peracetico concentrazione 15%;
- b) Kg 9.000 (novemila) di Acido Peracetico concentrazione 5%.

L'aggiudicazione avverrà per lotti, quindi i prodotti potranno essere appaltati a due ditte partecipanti differenti.

La fornitura sarà affidata a quella ditta che avrà presentato l'offerta più bassa, intesa come la maggiore percentuale di ribasso sull'importo base .

I prezzi risultanti (dopo il ribasso) dovranno essere dichiarati fermi ed omnicomprensivi ad eccezione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, a carico della committente, la cui aliquota dovrà essere indicata in offerta.

Non saranno ritenute valide le offerte prive di esplicita dichiarazione con la quale si confermi la invariabilità e stabilità del prezzo fino a fine fornitura.

La durata dell'appalto è biennale.

La fornitura potrà essere variata nei limiti del 30% in più o in meno rispetto alla previsione suddetta e la ditta fornitrice rimane impegnata a prestare il sovrappiù al prezzo unitario ed alle condizioni dell'offerta iniziale, in tale evenienza la ditta aggiudicataria non potrà avanzare alcun diritto sia in caso di diminuzione che di aumento della fornitura.

Art. 2) DOCUMENTAZIONE

Le offerte economiche per i due lotti devono essere presentate in separate buste e sigillate. Insieme alle offerta dovranno essere fornite, pena di esclusione dalla gara, la scheda di sicurezza del prodotto ed una scheda informativa con caratteristiche dello stesso.

ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.

AVELLINO

Art. 3) RESA E MODALITA' DI CONSEGNA

Il reattivo sarà reso in franca consegna presso il depuratore comprensoriale di Avellino sito alla località Isca di Manocalzati secondo le seguenti modalità:

- a) Acido Per acetico al 15% in cubi da 1 (uno) MC;
- b) Acido Peracetico al 5% in fusti da 20-25 Kg.

Il quantitativo sarà accertato tramite doppia PESATA su gli automezzi della ditta aggiudicataria.

La fornitura minima è di 1.000 Kg.

I rifornimenti verranno effettuati nei giorni lavorativi, sabato compreso, con consegne scaglionate e programmate secondo le necessità del depuratore tramite semplice richiesta dei tecnici addetti. I tecnici a cui spetta il compito di controllare il livello degli stoccaggi, avranno la possibilità di richiedere eventuali rifornimenti oltre a quelli programmati, che potranno effettuarsi in casi eccezionali anche durante le festività, allo scopo di non interrompere il servizio.

L'orario di scarico va dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e potrà comunque subire variazioni ad insindacabile discrezione di questa Amministrazione.

Art.4) CONTROLLO DELLA QUALITA'

L'Amministrazione potrà effettuare il controllo del prodotto all'atto della consegna.

In caso di contestazione sarà effettuato un prelievo con relative analisi in contraddittorio con la ditta aggiudicataria.

Nel caso in cui il titolo della fornitura risultasse inferiore al valore previsto all'art.1 non si darà luogo al pagamento della fattura.

Art.5) TERMINE DI SCADENZA

Il termine di scadenza dell'appalto è indicativamente fissato allo scadere del ventiquattresimo mese dalla data di aggiudicazione e può essere prorogato fino alla concorrenza dello smaltimento delle quantità stabilite.

ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.

AVELLINO

Art. 6) MODALITA' DI PAGAMENTO

La ditta dovrà rimettere alla società Alto Calore Servizi S.p.A con sede legale in corso Europa 41 Avellino, la fattura relativa alle quantità fornite ad ogni singolo ordine.

La fattura sarà liquidata e pagata, dopo i controlli amministrativi e contabili, previo benestare del Responsabile del Servizio competente, nei modi e nei termini vigenti entro 90 gg dalla data fattura fine mese.

In caso di contestazione Alto Calore S.p.A si riserva la facoltà di sospendere il pagamento di cui quanto dovuto fino all'accettazione bilaterale delle risultanze periziali ed al raggiungimento di un accordo. La ditta s'impegna a riparare entro un massimo di 15 giorni gli eventuali danni che gli automezzi di cui sopra potranno arrecare, durante la consegna alle strutture, attrezzature, finiture, ecc. presenti nel depuratore;