

Parametro	unità di misura	Valore di parametro D.Lgs 31/01	Media 2013
Cloro residuo *	mg/l		0,1
pH	unità pH	≥6,5-≤9,5	7,9
Conducibilità	μS/cm a 20°C	2500	482
Ammonio	mg/l	0,50	<0,05
Nitrito (come NO <sub>2</sub> )	mg/l	0,50	<0,02
Nitrato (come NO <sub>3</sub> )	mg/l	50	15
Durezza totale **	°F		25
Calcio	mg/l	/	87
Magnesio	mg/l	/	4
Cloruro	mg/l	250	21
Solfato	mg/l	250	12
Fluoruro	mg/l	1,50	0,24
Boro	mg/l	1,0	<0,05
Cianuro	μg/l	50	n.r.a.
Residuo secco a 180° ***	mg/l		344
Ossidabilità	mg/l O <sub>2</sub>	5,0	0,7
Potassio	mg/l	/	7
Sodio	mg/l	200	15
Piombo	μg/l	10	1
Cadmio	μg/l	5,0	<0,1
Nichel	μg/l	20	0,5
Cromo	μg/l	50	1
Rame	mg/l	1,0	0,003
Alluminio	μg/l	200	6
Ferro	μg/l	200	9
Manganese	μg/l	50	0,4
Vanadio	μg/l	50	0,2
Antimonio	μg/l	5,0	<0,1
Mercurio	μg/l	1,0	n.r.a.
Selenio	μg/l	10	5
Arsenico	μg/l	10	2

\* valore consigliato 0.2 mg/l (se impiegato)

\*\* Valori consigliati 15-50 °F (il limite inferiore vale per le acque sottoposte a trattamento di addolcimento o di dissalazione)

\*\*\* valore massimo consigliato: 1500 mg/l.

Legenda: n.r.a. = non rilevabile analiticamente