

Parametro	unità di misura	Valore di parametro D.Lgs 31/01	Media 2013
Cloro residuo *	mg/l		0,1
pH	unità pH	≥6,5-≤9,5	7,9
Conduttività	μS/cm a 20°C	2500	330
Ammonio	mg/l	0,50	<0,05
Nitrito (come NO <sub>2</sub> )	mg/l	0,50	<0,02
Nitrato (come NO <sub>3</sub> )	mg/l	50	8
Durezza totale **	°F		17
Calcio	mg/l	/	63
Magnesio	mg/l	/	5
Cloruro	mg/l	250	11
Solfato	mg/l	250	4
Fluoruro	mg/l	1,50	0,21
Boro	mg/l	1,0	<0,05
Cianuro	μg/l	50	0,001
Residuo secco a 180° ***	mg/l		240
Ossidabilità	mg/l O <sub>2</sub>	5,0	1,2
Potassio	mg/l	/	7
Sodio	mg/l	200	8
Piombo	μg/l	10	1
Cadmio	μg/l	5,0	0,2
Nichel	μg/l	20	2
Cromo	μg/l	50	1
Rame	mg/l	1,0	0,005
Alluminio	μg/l	200	56
Ferro	μg/l	200	7
Manganese	μg/l	50	0,4
Vanadio	μg/l	50	1
Antimonio	μg/l	5,0	0,2

\* valore consigliato 0.2 mg/l (se impiegato)

\*\* Valori consigliati 15-50 °F (il limite inferiore vale per le acque sottoposte a trattamento di addolcimento o di dissalazione)

\*\*\* valore massimo consigliato: 1500 mg/l.

Legenda: n.r.a. = non rilevabile analiticamente