

Parametro	unità di misura	Valore di parametro D.Lgs 31/01	Media 2013
Cloro residuo *	mg/l		0,1
pH	unità pH	≥6,5-≤9,5	8,0
Conduttività	μS/cm a 20°C	2500	368
Ammonio	mg/l	0,50	<0,05
Nitrito (come NO <sub>2</sub> )	mg/l	0,50	<0,02
Nitrato (come NO <sub>3</sub> )	mg/l	50	8
Durezza totale **	°F		19
Calcio	mg/l	/	58
Magnesio	mg/l	/	9
Cloruro	mg/l	250	16
Solfato	mg/l	250	9
Fluoruro	mg/l	1,50	0,29
Boro	mg/l	1,0	0,04
Cianuro	μg/l	50	n.r.a.
Residuo secco a 180° ***	mg/l		253
Ossidabilità	mg/l O <sub>2</sub>	5,0	0,8
Potassio	mg/l	/	6
Sodio	mg/l	200	10
Piombo	μg/l	10	1
Cadmio	μg/l	5,0	0,3
Nichel	μg/l	20	3
Cromo	μg/l	50	1
Rame	mg/l	1,0	0,005
Alluminio	μg/l	200	35
Ferro	μg/l	200	17
Manganese	μg/l	50	2
Vanadio	μg/l	50	2
Antimonio	μg/l	5,0	0,2
Mercurio	μg/l	1	n.r.a.
Selenio	μg/l	10	<0,1
Arsenico	μg/l	10	<0,1

\* valore consigliato 0.2 mg/l (se impiegato)

\*\* Valori consigliati 15-50 °F (il limite inferiore vale per le acque sottoposte a trattamento di addolcimento o di dissalazione)

\*\*\* valore massimo consigliato: 1500 mg/l.

Legenda: n.r.a. = non rilevabile analiticamente