

Parametro	unità di misura	Valore di parametro D.Lgs 31/01	Media 2013
Cloro residuo *	mg/l		0,1
pH	unità pH	≥6,5-≤9,5	8,0
Conduttività	μS/cm a 20°C	2500	328
Ammonio	mg/l	0,50	<0,5
Nitrito (come NO ₂)	mg/l	0,50	<0,2
Nitrato (come NO ₃)	mg/l	50	5
Durezza totale **	°F		17
Calcio	mg/l	/	55
Magnesio	mg/l	/	8
Cloruro	mg/l	250	12
Solfato	mg/l	250	4
Fluoruro	mg/l	1,50	0,31
Boro	mg/l	1,0	0,01
Cianuro	μg/l	50	n.r.a
Residuo secco a 180° ***	mg/l		229
Ossidabilità	mg/l O ₂	5,0	1,0
Potassio	mg/l	/	4
Sodio	mg/l	200	7
Piombo	μg/l	10	1
Cadmio	μg/l	5,0	0,2
Nichel	μg/l	20	2
Cromo	μg/l	50	0,5
Rame	mg/l	1,0	0,006
Alluminio	μg/l	200	11
Ferro	μg/l	200	19
Manganese	μg/l	50	0,3
Vanadio	μg/l	50	0,8
Antimonio	μg/l	5,0	0,1
Mercurio	μg/l	1,0	n.r.a
Selenio	μg/l	10	<0,1
Arsenico	μg/l	10	<0,1

* valore consigliato 0.2 mg/l (se impiegato)

** Valori consigliati 15-50 °F (il limite inferiore vale per le acque sottoposte a trattamento di addolcimento o di dissalazione)

*** valore massimo consigliato: 1500 mg/l.

Legenda: n.r.a. = non rilevabile analiticamente