alto calore SERVIZI

CERTIFICATO DI GARANZIA

Valori medi (*) II semestre 2024

Avellino (AV)

Parametri caratteristici acqua potabile	U. M.	Valore Rilevato	Limite D. Lgs 18/23
Cloro	mg/l Cl_2	0,11	-
Colore	-	accettabile	accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Odore	-	accettabile	accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Sapore	-	accettabile	accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Torbidità	NTU	0,7	accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Concentrazione ioni idrogeno	unità pH	7,9	$\geq$ 6,5 e $\leq$ 9,5
Conduttività	µS/cm a 20°C	352	2500
Ossidabilità	mg/l O_2	0,9	5,0
Residuo fisso	mg/l	258	-
Fluoruro	mg/l	0,2	1,5
Cloruro	mg/l	11	250
Nitrito	mg/l (come NO2)	<0,05	0,50
Nitrato	mg/l (come NO_3)	4	50
Solfato	mg/l	6	250
Sodio	mg/l	9	200
Ammonio	mg/l	<0,05	0,50
Potassio	mg/l	5	-
Magnesio	mg/l	8	-
Calcio	mg/l	63	-
Durezza (da calcolo)	°F	18,6	-
Alluminio	µg/l	<20	200
Vanadio	µg/l	<5	140
Cromo	µg/l	<5	50
Manganese	µg/l	<2	50
Ferro	µg/l	6	200
Nichel	µg/l	<2	20
Rame	mg/l	<0,5	2,0
Arsenico	µg/l	1	10
Selenio	µg/l	<1	20
Cadmio	µg/l	<0,5	5,0
Antimonio	µg/l	<1	10
Mercurio	µg/l	<0,2	1,0
Piombo	µg/l	<2	10
Benzo (a) Pirene	µg/l	<0,005	0,010
Idrocarburi Policiclici Aromatici	µg/l	<0,01	0,10
Trialometani- totale	µg/l	7	30
Benzene	µg/l	<0,2	1,0
Tetracloroetilene+Tricloroetilene	µg/l	<1	10
1,2 Dicloroetano	µg/l	<0,2	3,0
Conteggio delle colonie a 22°C	numero/ml	6 stimate	senza variazioni anomale
Batteri coliformi	numero/100ml	0	0
Escherichia coli	numero/100ml	0	0
Enterococchi intestinali	numero/100ml	0	0
Clostridium perfringens	numero/100ml	0	0

Qualità Acqua Garantita
Alto Calore Servizi S.p.A.

* I valori rappresentano le medie delle determinazioni analitiche effettuate sull'intero territorio comunale